

OPIS TECHNICZNY

projektu przyłącza wodociągowego do rozbudowywanej i częściowo
przebudowywanej Strażnicy OSP na Centrum Edukacyjno – Kulturalne
98-216 Goszczanów, ul. Kaliska 77 dz. nr 206

I. DANE LICZBOWE PROJEKTOWANEGO UZBROJENIA

Przyłącze wodociągowe

- Średnica : - Ø63
- Materiał - PE klasy 80
- długość całkowita : - 110,5,0 m
- Zagłębienie : - 1,47÷1,60
- Spadek : - 0,3%
- grupa konstrukcyjna „9” - „POZOSTAŁE” (podziemne bez obudowy, z tworzywa).

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawę opracowania stanowią :

- ❖ Zlecenie Inwestora Gminy Goszczanów 98-217 Goszczanów, ul. Kaliska 19
- ❖ Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500 z geodezyjną inwentaryzacją urządzeń nad- i podziemnych;
- ❖ Warunki techniczne z dnia 2011-11-17 znak 7037/9/2011 wydane przez Urząd Gminy Goszczanów
- ❖ Decyzja Powiatowego Zarządu Dróg na umieszczenie i lokalizację przyłącza wodociągowego wydana dnia 24-11-2011 znak IR/4222/418/2011
- ❖ Obowiązujące normy i przepisy w zakresie projektowania.
- ❖ Katalogi branżowe producentów

II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie dokumentacji technicznej dla potrzeb wykonania zasilania w wodę nowoprojektowanej części budynku strażnicy OSP w Goszczanowie – przystosowanie dla potrzeb Centrum Edukacyjno – Kulturalne.

Zakresem swym opracowanie obejmuje przyłącze wodociągowe od punktu włączenia na istniejącej sieci wodociągowej Ø110 PCV miejscowości Goszczanów do przebudowywanego budynku.

III. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

Zgodnie z „Warunkami technicznymi ...” wydanymi przez Urząd Gminy Goszczanów woda do celów sanitarnych i bytowych przedmiotowego budynku