



2.1	HOL I KOMUNIKACJA	2.9	ZARĘCZCE PRACOWNI
39,85 m <sup>2</sup> (cew./podł.)		3,81 m <sup>2</sup> (cew./podł.)	
2.2	BULO	2.10	ZARĘCZCE PRACOWNI
17,37 m <sup>2</sup> (cew./podł.)		3,54 m <sup>2</sup> (cew./podł.)	
2.3	BULO	2.11	PRACOWNIA WUZYCZNA
13,86 m <sup>2</sup> (cew./podł.)		64,54 m <sup>2</sup> (cew./podł.)	
2.4	BULO	2.12	ZARĘCZCE PRACOWNI
14,12 m <sup>2</sup> (cew./podł.)		11,62 m <sup>2</sup> (cew./podł.)	
2.5	WC MĘSKI	2.13	PRACOWNIA PLASTYCZNA
13,45 m <sup>2</sup> (cew./terakota)		39,45 m <sup>2</sup> (cew./terakota)	
2.6	WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2.14	SZATNIA
4,16 m <sup>2</sup> (cew./terakota)		13,34 m <sup>2</sup> (cew./podł.)	
2.7	WC Damski	2.15	Archiwum
13,45 m <sup>2</sup> (cew./terakota)		6,62 m <sup>2</sup> (cew./terakota)	
2.8	PRACOWNIA KUCHENNA		
33,49 m <sup>2</sup>			

- RAZEM I PIETRO – 327,36m<sup>2</sup>
- Gniazdo 1–faz. 230V, 1P+N+PE–podwójne
  - Gniazdo 1–faz. 230V, 1P+N+PE–bryzgoszczelne
  - Gniazdo informatyczne RJ45
  - Gniazdo telefoniczne RJ11
  - Centrala oddymiania RZN 4408–K
  - Przycisk alarmowy oddymiania RT42
  - Przycisk przewietrzania LT 43U
  - Czujka dymu OSD 23
  - Sterownia windy. Wyposażona w automatykę która po zaniku zasilania spowodzi windę na parter i otworzy drzwi

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE		INWESTOR	
mgr inż. Marek Świątek tel.(0-43) 823434-56 tel/fax. 824493-08		GMINA GOŚCZCZANÓW	
PROJEKT ROZBUDOWY I CZĘŚCIOWEJ PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEJ STRACZNY OŚP NA CENTRUM EDUKACYJNO KULTURALNE UL. Kościelna dzm.205, 206, 207, 208/1 GOSZCZANÓW		SKALA 1:100	
Rysunek: Schemat instalacji elektrycznej obwody, gniazd, PEITRO II		Nr ES	
Imię i nazwisko mgr inż. Michał Sadowski		Data	
Podpis mgr inż. Michał Sadowski		Podpis	
Branża Elektryczna			