

### Wyjaśnienia do SIWZ

dot. przetargu nieograniczonego na:

„Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Chlewie”

#### Pytanie 1:

Czy w oknach uchylnych ma być klamka u góry, czy okna mają być otwierane mechanizmem prowadzonym np. po ramie okiennej, tzw. otwieranie z poziomu posadzki ?

Czy okna należy wyposażyć w mechanizm HAU TAU okna otwierane z poziomu podłogi?

**Odpowiedź:** Należy zastosować okna z systemem otwierania z poziomu podłogi.

#### Pytanie 2.

pytanie do stolarki okiennej

zastosować szkło bezpieczne czy zwykłe

**Odpowiedź.** W stolarce okiennej zastosować szkło zwykłe.

WÓJT  
Sławomir  
Łukasz Szwed