


- optyczna czujka ruchu
- rozdzielnia elektryczna
- gniazdo hermetyczne, podwójne
- wypust oświetleniowy
- wypust oświetleniowy zewnętrzny
- łącznik
- łącznik świecznikowy
- wentylator kanałowy zał. z ośw.
- Główny wyłącznik prądu
- łącznik schodowy
- oprawa świetłówkowa 2x36W
- wkład baterijny 2h
- aw
- oprawa ewakuacyjna z piktogramem 3H
- oprawa świetłówkowa 2x36W IP65
- gniazdo wtykowe podwójne
- oprawa świetłówkowa 2x26W IP65
- wypust zasilania podgrzewacza wody
- wypust zasilania grzejnika

 <b>Agnieszka Pietrzykowska</b>		ul. Łasica 21 lok.8, 98-220 Żanitska Wola, tel./fax (43) 823 70 60, tel. 501 032 852, email: agnieszka.pietrzykowska@en-wlp.pl www.en-wlp.pl	
<b>INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE - PROJEKTOWANIE, WYKONYWANIE, NADZORY</b>			
<b>OBIEKT:</b> PROJEKT BUDOWLANY ZAPLECZA SZATNIOWO-SANITARNEGO Gószczanów, dz. nr ew. 222/10		<b>INWESTOR:</b> Gmina Gószczanów 98-215 Gószczanów, ul. Kaliska 19	
<b>BRANŻA:</b> ELEKTRYCZNA		<b>RYSIER:</b> Rzut przyziemnia	
<b>PROJEKTANT:</b> mgr inż. Agnieszka Pietrzykowska	<b>NR. URB. i:</b> 67/01/WL	<b>DATA:</b> 03.2012r.	<b>SKALA:</b> 1:100
<b>SPRACOWZAJC:</b> mgr inż. Piotr Borkiewicz	<b>NR. URB. i:</b> LOD/0767/POOE/07	<b>NR. RYS.:</b> E1	

Kierunek strzałek ewakuacyjnych ma charakter przykładowy.  
 Właściwy kierunek ewakuacji uzgodnić na etapie wykonawstwa  
 z przedstawicielem Powiatowej Jednostki Straży Pożarnej.  
 Oprawy ewakuacyjne oraz oprawy wyposażone w wkłady bateryjne  
 muszą posiadać atesty CNBOP.