



- UWAGI:
1. Skrzynkę sterowania lokalnego SSL należy wykonać na bazie obudowy z PVC,
 2. Skrzynkę SSL należy zbudować w miejscu wskazanym na planie zagospodarowania terenu,
 3. Skrzynkę SSL należy posadowić na prefabrykowanym fundamencie z tworzywa sztucznego, dostarczanym wraz ze skrzynką,
 4. Należy zastosować skrzynkę o stopniu ochrony IP65, w II klasie izolacji,
 5. Aparaturę sterowniczą należy zamontować na drzwiach wewnętrznych obudowy.

2	Wyłącznik krańcowy IP55	1	szt.
1	obudowa	1	szt.
Nr	Nazwa	Ilość jedn.	

N B M Technologie		NBM Technologie		Mrocza i Wspólnicy spółka jawna	
ZADANIE: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z ZESPOŁEM URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ BUDOWA KANAŁU WOD NADOŚADOWYCH NA TERENIE POŁOŻONYM W MIEJSCOWOŚCI CHLEWO – PROJEKT WYKONAWCZY – CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA		NBM Technologie		42–200 Czestochowa ul. Bór 143/157	
OBIEKT: STACJA UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI CHLEWO		NBM Technologie		tel/fax: 34 365–75–81	
INWESTOR: GMINA GOSZCZANÓW		NBM Technologie		e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl	
UL. KALISKA 19, 98–215 GOSZCZANÓW		NBM Technologie		Mrocza i Wspólnicy spółka jawna	
NAZWA RYSUNKU: ELEWACJA ZEWNĘTRZNA I WIDOK WEWNĘTRZNY SKRZYNKI STEROWANIA LOKALNEGO SSL		NBM Technologie		42–200 Czestochowa ul. Bór 143/157	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Paweł Błady		NBM Technologie		tel/fax: 34 365–75–81	
OPRACOWAŁ: mgr inż. Paweł Kozłuch		NBM Technologie		e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Tadeusz Kłoda		NBM Technologie		Mrocza i Wspólnicy spółka jawna	
URZĄDZONA: 01.2011		NBM Technologie		42–200 Czestochowa ul. Bór 143/157	
WERSJA: 1		NBM Technologie		tel/fax: 34 365–75–81	
ARTYKUŁ: 1/1		NBM Technologie		e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl	
E–220		NBM Technologie		Mrocza i Wspólnicy spółka jawna	